

Zobrazené hodnoty platné pro: Červenec 2016, 22000001, Transgas, a.s.

	kWh/m³
roční váž.průměr spal. tepla	10,6980
měs. průměr spal. tepla	10,7315
Datum	denní spalné teplo
1.7.2016	10,7475
2.7.2016	10,7565
3.7.2016	10,7402
4.7.2016	10,7599
5.7.2016	10,7567
6.7.2016	10,7438
7.7.2016	10,7354
8.7.2016	10,7408
9.7.2016	10,7447
10.7.2016	10,7341
11.7.2016	10,7110
12.7.2016	10,7077
13.7.2016	10,7166
14.7.2016	10,7141
15.7.2016	10,7143
16.7.2016	10,7163
17.7.2016	10,7216
18.7.2016	10,7286
19.7.2016	10,7424
20.7.2016	10,7311
21.7.2016	10,7311
22.7.2016	10,7325
23.7.2016	10,7400
24.7.2016	10,7346
25.7.2016	10,7264
26.7.2016	10,7313
27.7.2016	10,7324
28.7.2016	10,7230
29.7.2016	10,7217
30.7.2016	10,7363
31.7.2016	10,7314

Roční vážený průměr pro výpočet dodané energie odběratelů s měřením typu C s ročním zúčtováním.

Měsíční vážený průměr pro výpočet dodané energie odběratelů s měřením